

ROCCAFORTE M.VI': COMUNICAZIONE AGLI UTENTI

In merito al disservizio sull'erogazione dell'acqua verificatosi negli ultimi quindici giorni in via Valle Ellero, via Alpi e concentrico del comune di Roccaforte Mondovì, la società di gestione "Mondo Acqua Spa" desidera precisare quanto segue:

«A seguito degli eventi atmosferici temporaleschi di forte intensità verificatisi nel Comune di Roccaforte nella giornata del 6 settembre, la pompa di Loc. Crose ha verosimilmente subito un danno di carattere elettrico che causava infatti il malfunzionamento della stessa; la sostituzione dell'elemento danneggiato ha richiesto l'approvvigionamento di un pezzo speciale che ha tardato nell'arrivo: il pezzo sarà sostituito nella giornata di domani.

Mondo Acqua precisa anche che, dopo due mesi di assenza di precipitazioni importanti, l'unica fonte di alimentazione dei Roccafortesi è la pompa di Loc. Crose, che ormai lavora quasi ininterrottamente aumentando il rischio di usura e guasti imprevedibili; è comunque in previsione l'installazione di un sistema di telerilevazione a distanza della vasca principale del Liun che permetterà di monitorare i parametri principali regimando nel minor tempo possibile queste criticità che diventeranno solo un brutto ricordo degli utenti di Roccaforte M.vì. Ci scusiamo con tutte le utenze interessate dal disservizio».