

PIANTA
Scala 1:50

Scarico alla disinfezione
in acciaio DN350

LEGENDA

Interventi in progetto

Opere elettromeccaniche in progetto

Rifacimento via di
corsa carroponete

Impermeabilizzazione
e bonifica ferri

Tubazione di alimentazione
sedimentatore in acciaio DN350

Tubazione di estrazione
fanghi in acciaio DN250

Tubazione per cavo
elettrico

" SCUM-BOX " per
la raccolta dei flottanti DN150

SEZIONE A-A
Scala 1:50

Lama di raccolta
del flottato

Ralla di appoggio

Rifacimento via di
corsa carroponete

Impermeabilizzazione
e bonifica ferri

Raschiante di fondo

" SCUM-BOX " per
la raccolta dei flottanti DN150

Tubazione di
alimentazione
sedimentatore
in acciaio DN350

Passacavo alimentazione



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI MONDOVÌ



ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI MONDOVÌ,
LOCALITÀ LONGANA - LOTTO 2 - CUP C98H16000000002

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE



MONDO ACQUA S.p.A.
Via Venezia, 6/B - 12084 MONDOVÌ (CN)
tel. +39 0174.554461

IL PROGETTISTA



SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN)
tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.609589
sagliettoengineering@pec.it

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
1067 - Dott. Ing. Fabrizio Saglietto

DESCRIZIONE

SEDIMENTATORI SECONDARI

DATA
30/09/2020
COMMESSA
2020_001

SCALA
1:50
livello
PD

categoria
AR

tipologia
DWG

revisione
00

ALLEGATO
3.10

00	30/09/2020	EMISSIONE PER CONSEGNA	MA.NU.	BH.FR.	SA.FA.
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERSI NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE
PRODOTTO CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E OHSAS 18001:2007 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E
COPIATO DAI CERTIFICATI N° IT283856, N° IT250310UK E IT276027UK